

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Str. 6
80807 München

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Vorschaltgerät, elektronisch
Electronic ballast

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 55015 (VDE 0875-15-1):2016-04; EN 55015:2013 + A1:2015
DIN EN 61547 (VDE 0875-15-2):2010-03; EN 61547:2009
DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2):2015-03; EN 61000-3-2:2014
DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838-3):2014-03; EN 61000-3-3:2013



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

Aktenzeichen: 34300-3410-0765 / 233882

File ref.:

Ausweis-Nr. 40027499

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2009-06-02

(letzte Änderung / updated 2017-07-26)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Str. 6, 80807 München

Aktenzeichen / *File ref.*

34300-3410-0765 / 233882 / EC1 / SFW

letzte Änderung / *updated*

2017-07-26

Datum / *Date*

2009-06-02

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40027499.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40027499.

Vorschaltgerät, elektronisch *Electronic ballast*

Typ(en) / *Type(s)*

- 01) PT-FIT 35/220-240 S
- 02) PT-FIT 70/220-240 S
- 03) PT-FIT 50/220-240 S
- 04) PT-FIT 35/220-240 I
- 05) PT-FIT 50/220-240 I
- 06) PT-FIT 70/220-240 I

Verwendungszweck

Zum Betrieb von Hochdruck-Entladungslampen HI...
Halogen-Metalldampf

Intended purpose

*For the operation of high pressure discharge lamps HI... metall
halide*

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 220-240 V, 50/60 Hz

Schutzklasse
Protection against electric shock

I

Ausführung(en)
Construction(s)

Einbauzubehör, vorbereitet zum Einbau in Leuchten.
*Installation accessories, prepared for the installation in
luminaires.*
Für / for 01), 02), 03)

Unabhängiges elektronisches Vorschaltgerät
Independent electronic ballast
Für / for 04), 05), 06)

Lampenleistung
Wattage lamp type

1 x 35W
Für / for 01), 04)

1 x 50W
Für / for 03), 05)

1 x 70W
Für / for 02), 06)

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Str. 6, 80807 München

Aktenzeichen / *File ref.*

34300-3410-0765 / 233882 / EC1 / SFW

letzte Änderung / *updated*

2017-07-26

Datum / *Date*

2009-06-02

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40027499.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40027499.

Lampe(n)
Lamp(s)

HCI-35W
Für / *for* 01), 04)

HCI-50W
Für / *for* 03), 05)

HCI-70W, HQI-70W
Für / *for* 02), 06)

Prüfbericht(e)
Test reports

FG43-1-116679 (2009-05-29)
Für / *for* 01), 02)

FG43-1-136249 (2010-11-26)
Für / *for* 01)

FG43-2-136249 (2010-11-26)
Für / *for* 02)

FG43-1-151643 (2011-07-05)
Für / *for* 03)

Testreport-FG43-1-151644 (2011-08-11)
Für / *for* 04)

Testreport-FG43-2-151644 (2011-08-11)
Für / *for* 05)

Testreport-FG43-3-151644 (2011-08-11)
Für / *for* 06)

Testreport-EC1-1-190470.DOCX (2013-11-29)
Für / *for* 01)

Testreport-EC1-2-190470.DOCX (2013-11-29)
Für / *for* 03)

Testreport-EC1-3-190470.DOCX (2013-11-29)
Für / *for* 02)

Reviewreport-EC1-4-193290.docx (2014-03-12)
Für / *for* 04)

Reviewreport-EC1-5-193290.docx (2014-03-12)
Für / *for* 05)

Reviewreport-EC1-6-193290.docx (2014-03-12)
Für / *for* 06)

Fortsetzung siehe Blatt 4 /
continued on page 4

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Str. 6, 80807 München

Aktenzeichen / *File ref.*

34300-3410-0765 / 233882 / EC1 / SFW

letzte Änderung / *updated*

2017-07-26

Datum / *Date*

2009-06-02

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40027499.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40027499.

Prüfbericht(e)
Test reports

221186-EC1-6

221186-EC1-1
Für / *for* 01)

221186-EC1-2
Für / *for* 03)

221186-EC1-3
Für / *for* 02)

221186-EC1-4
Für / *for* 04)

221186-EC1-5
Für / *for* 06)

224623-EC1-4

233882-EC1-9

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bescheinigt die Übereinstimmung mit den anwendbaren und oben angegebenen harmonisierten Normen, und/oder einem Zertifikat einer notifizierten Stelle und bildet damit eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und die CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten gemäß der **Richtlinie über Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EU**.

*This marks Approval proves compliance with the applicable harmonized standards, and/or a certificate of a notified body referenced above and is therefore a basis for the EU Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent for the **Directive relating to electromagnetic compatibility 2014/30/EU**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet EC1
Section EC1