

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Str. 6, 80807 München

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40043863
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40043863

Rubrik / Rubric

342

Aktenzeichen / File ref.

34300-3441-0726/245926/C11/FN

Ausweis-Nr. /

Certificate No.

40043863

letzte Änderung / updated

2018-03-27

Anlage /

Appendix

200

Datum / Date

2016-02-26

Elektronisches Betriebsgerät für LED-Module Electronic Controlgear for LED Modules

	Typ / Type	Bemessungsspannung primär / rated voltage primary	Bemessungsstrom / -Spannung sekundär / rated current / voltage secondary	tc [°C]	höchste Ausgangs- spannung / maximum output voltage	Einbaugerät/ Built-in device	unabhängig/ independent	SELV	temperaturgeschützt/ thermally protected [°C]	Anmerkung/remark
1)	OT 40/120-277/1A0 4DIMLT2 E	220-240V; 50/60Hz	DC 350 - 1050 mA	80	DC 60 V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	120	Anhang/annex O
2)	OT 60/170-240/1A0 4DIMLT2 E	220-240V; 50/60Hz	DC 350 - 1050 mA	85	DC 120 V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	120	Anhang/annex O
3)	OT 90/170-240/1A0 4DIMLT2 E	220-240V; 50/60Hz	DC 350 - 1050 mA	90	DC 200 V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	120	Anhang/annex O
4)	OT 165/170-240/1A0 4DIMLT2 E	220-240V; 50/60Hz	DC 350 - 1050 mA	85	DC 300 V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	120	Anhang/annex O
5)	OTi DALI 80/220-240/24 1-4 CH	220-240V; 0/50/60Hz	DC 24,2 V (SELV)	85	DC 24,2 V	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	120	Anhang/annex O Anhang/annex J
6)	OTi DALI 80/220-240/24 TW	220-240V; 0/50/60Hz	DC 24,2 V (SELV)	85	DC 24,2 V	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	120	Anhang/annex O Anhang/annex J
7)	OTi DALI 50/220-240/24 1-4 CH	220-240V; 0/50/60Hz	DC 24,2 V (SELV)	70	DC 24,2 V	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	120	Anhang/annex O Anhang/annex J
8)	OTi DALI 50/220-240/24 TW	220-240V; 0/50/60Hz	DC 24,2 V (SELV)	70	DC 24,2 V	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	120	Anhang/annex O Anhang/annex J
9)	OT 20/170-240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	220-240V; 50/60Hz	DC 200 - 1050 mA	75	DC 60 V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	120	Anhang/annex O
10)	OT 20/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 CE	220-240V; 50/60Hz	DC 200 - 1050 mA	75	DC 60 V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	120	Anhang/annex O Anhang/annex J
11)	OT 40/170-240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	220-240V; 50/60Hz	DC 200 - 1050 mA	80	DC 60 V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	120	Anhang/annex O

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Str. 6, 80807 München

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40043863
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40043863

Rubrik / Rubric

342

Aktenzeichen / File ref.

34300-3441-0726/245926/C11/FN

Ausweis-Nr. /

Certificate No.

40043863

letzte Änderung / updated

2018-03-27

Anlage /

Appendix

200

Datum / Date

2016-02-26

Elektronisches Betriebsgerät für LED-Module Electronic Controlgear for LED Modules

	Typ / Type	Bemessungsspannung primär / rated voltage primary	Bemessungsstrom / -Spannung sekundär / rated current / voltage secondary	tc [°C]	höchste Ausgangs- spannung / maximum output voltage	Einbaugerät/ Built-in device	unabhängig/ independent	SELV	temperaturschützt/ thermally protected [°C]	Anmerkung/remark
12)	OT 40/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 CE	220-240V; 0/50/60Hz	DC 200 - 1050 mA	80	DC 60 V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	120	Anhang/annex O Anhang/annex J
13)	OTi DALI 160/220-240/24 1-2CH	220-240V; 0/50/60 Hz	DC 24,2 V	90	DC 24,2 V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	120	Anhang/annex J
14)	OTi DALI 160/220-240/24 TW	220-240V; 0/50/60 Hz	DC 24,2 V	90	DC 24,2 V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	120	Anhang/annex J
15)	OT 75/170-240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	220-240V; 50/60 Hz	DC 200 - 1050 mA	85	DC 120 V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	120	Anhang/annex O
16)	OT 75/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 CE	220-240V; 50/60 Hz	DC 200 - 1050 mA	85	DC 120 V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	120	Anhang/annex O Anhang/annex J
17)	OT 110/170-240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	220-240V; 50/60 Hz	DC 200 - 1050 mA	85	DC 250 V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	120	Anhang/annex O
18)	OT 110/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 CE	220-240V; 50/60 Hz	DC 200 - 1050 mA	85	DC 250V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	120	Anhang/annex O Anhang/annex J